

(구)남한강교 탄산화 DATA							
PROJECT TITLE :		(구)남한강교 정밀안전진단 용역					
Company		 (사)대한산업안전협회  (주)명 성 엔 지 니 어 링		Client		 경기도 여주시	
시험위치		시험위치	상부구조, 하부구조		시행방법		드릴링
시험결과							
측정위치	탄산화깊이 (mm)	최소피복두께	경과년수	탄산화잔여깊이(mm)	탄산화속도계수	잔존수명예측	상태평가등급
S2-G3 (거더)	6.0	27.0	49	21.0	0.86	600.3	b
S4 (캔틸레버)	5.5	21.0	49	15.5	0.79	389.2	b
S15-G5 (거더)	0.5	18.0	49	17.5	0.07	60025.0	b
P2 (코핑부)	10.5	72.0	49	61.5	1.50	1681.0	a
P4 (기둥부)	11.5	72.0	49	60.5	1.64	1356.2	a
P8 (기둥부)	7.5	47.0	49	39.5	1.07	1359.2	a
P10 (기둥부)	5.0	86.0	49	81.0	0.71	12859.6	a
P11 (코핑부)	11.0	93.0	49	82.0	1.57	2722.9	a
P15 (기둥부)	0.5	47.0	49	46.5	0.07	423801.0	a