

RC-RADAR		상촌교(영천방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)					
Company		(주)명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S3 바닥판하면	주근	200	200	34	40	양호
		배근	125	125	42	40	양호
2	S8 바닥판하면	주근	115	200	35	40	양호
		배근	100	125	36	40	양호
3	S3 거터	주근	303	300	37	40	양호
		배근	117	285	39	40	양호
4	A1 교대	수직철근	230	250	112	100	양호
		수평철근	135	125	78	100	양호
5	P5 교각	수직철근	120	150	87	100	양호
		수평철근	290	200	64	100	양호
6	P7 교각	수직철근	120	150	79	100	양호
		수평철근	305	200	59	100	양호





