

RC-RADAR		양지교(상주방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)					
Company		(주)명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S1 바닥판하면	주근	200	200	74	40	양호
		배근	125	125	49	40	양호
2	S5 바닥판하면	주근	200	200	74	40	양호
		배근	129	125	49	40	양호
3	A1 교대	수직철근	200	250	121	100	양호
		수평철근	152	125	84	100	양호
4	P3 교각	수직철근	150	150	77	100	양호
		수평철근	198	200	112	100	양호



