

RC-RADAR		장곡교(상주방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)					
Company		(주)명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S1 바닥판하면	주근	199	200	35	40	양호
		배근	138	125	44	40	양호
2	S4 바닥판하면	주근	199	200	37	40	양호
		배근	131	125	41	40	양호
3	P2 교각	수직철근	151	150	77	100	양호
		수평철근	298	200	89	100	양호
4	P5 교각	수직철근	148	150	77	100	양호
		수평철근	295	200	86	100	양호



