

RC-RADAR		산호교(상주방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		2023년 상주영천고속도로 정밀안전점검 기술용역					
Company		(주)명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로(주)	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S2 바닥판하면	주근	147	200	36	60	양호
		배근	197	250	79	60	양호
2	S5 바닥판하면	주근	147	200	36	60	양호
		배근	116	250	74	60	양호
3	P1 교각	수직철근	105	125	90	100	양호
		수평철근	310	300	62	100	양호
4	P6 교각	수직철근	120	125	96	100	양호
		수평철근	295	300	64	100	양호



