

RC-RADAR		오로교(상주방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)					
Company		(주)명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S2 바닥판하면	주근	200	200	38	40	양호
		배근	130	125	41	40	양호
2	S5 바닥판하면	주근	200	200	36	40	양호
		배근	140	125	44	40	양호
3	A1 교대	수직철근	240	250	96	100	양호
		수평철근	130	125	144	100	양호
4	P1 교각	수직철근	140	150	90	100	양호
		수평철근	190	200	117	100	양호



