

RC-RADAR		오로교(영천방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)					
Company		(주)명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S6 바닥판하면	주근	100	200	77	40	양호
		배근	135	125	36	40	양호
2	S9 바닥판하면	주근	110	200	44	40	양호
		배근	140	125	38	40	양호
3	P3 교각	수직철근	120	150	79	100	양호
		수평철근	140	200	122	100	양호
4	P7 교각	수직철근	140	150	65	100	양호
		수평철근	140	200	118	100	양호



