

RC-RADAR		배골교(영천방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)					
Company		(주)명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S2 바닥판하면	수직철근	240	200	37	40	양호
		수평철근	100	125	37	40	양호
2	S3-G2 거더	수직철근	180	200	62	40	양호
		수평철근	350	300	39	40	양호
3	A2 교대	수직철근	240	250	84	100	양호
		수평철근	130	125	121	100	양호
4	P1 교각	수직철근	150	150	74	100	양호
		수평철근	210	200	119	100	양호



