

RC-RADAR		화남교(영천방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		2023년 상주영천고속도로 정밀안전점검 기술용역					
Company		(주)명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로(주)	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S2 바닥판하면	주근	130	150	42	40	양호
		배근	205	200	47	40	양호
2	S3 바닥판하면	주근	128	150	41	40	양호
		배근	195	200	46	40	양호
3	P1 교각	수직철근	123	150	79	100	양호
		수평철근	140	200	119	100	양호
4	P2 교각	수직철근	138	150	74	100	양호
		수평철근	139	200	117	100	양호



