

RC-RADAR		중들교(상주방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)					
Company		(주)명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S3-G1 거터	주근	184	179	84	50	양호
		배근	397	400	60	50	양호
3	A1 교대	수직철근	244	250	86	100	양호
		수평철근	126	125	100	100	양호
4	P1 교각	수직철근	151	150	80	100	양호
		수평철근	269	300	85	100	양호

