

RC-RADAR		중들교(영천방향) 철근탐사 자료						
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)						
Company		(주)명성엔지니어링			Client		상주영천고속도로	
시험 결과								
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고	
1	S3-G1 거터	주근	169	179	74	50	양호	
		배근	393	400	59	50	양호	
3	A2 교대	수직철근	238	250	96	100	양호	
		수평철근	106	125	103	100	양호	
4	P1 교각	수직철근	159	150	60	100	양호	
		수평철근	318	300	119	100	양호	

