

RC-RADAR		화산JCT RAMP-A교 철근탐사 자료						
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)						
Company		(주)명성엔지니어링			Client		상주영천고속도로	
시험 결과								
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고	
1	S1 바닥판하면	주근	－	150	50	40	양호	
		배근	－	125	74	40	양호	
3	A1 교대	수직철근	245	250	83	100	양호	
		수평철근	130	125	90	100	양호	
4	A2 교대	수직철근	254	250	83	100	양호	
		수평철근	127	125	90	100	양호	

