

RC-RADAR		가래실교(영천방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)					
Company		(주)명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S1 바닥판하면	주근	196	200	45	40	양호
		배근	145	125	40	40	양호
2	S6-G5 거더	주근	151	190	85	60	양호
		배근	285	300	100	60	양호
3	A2 교대	수직철근	210	250	105	100	양호
		수평철근	200	125	85	100	양호
4	P6 교각	수직철근	200	150	105	100	양호
		수평철근	280	300	150	100	양호



