

RC-RADAR		고현천교 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)					
Company		(주)명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S2 바닥판하면	주근	390	400	47	67	양호
		배근	285	250	62	67	양호
2	S9-G1 거더	주근	410	400	38	60	양호
		배근	300	300	38	60	양호
3	P1 교각	수직철근	160	150	105	100	양호
		수평철근	287	300	77	100	양호
4	P8 교각	수직철근	180	150	98	100	양호
		수평철근	310	300	82	100	양호



