

RC-RADAR		단포교(상주방향) 철근탐사 자료						
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)						
Company		(주)명성엔지니어링			Client		상주영천고속도로	
시험 결과								
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고	
1	S1 바닥판하면	주근	179	200	131	40	양호	
		배근	128	125	76	40	양호	
2	S2 바닥판하면	주근	212	200	39	40	양호	
		배근	134	125	65	40	양호	
3	A1 교대	수직철근	174	250	121	100	양호	
		수평철근	146	125	84	100	양호	
4	P3 교각	수직철근	145	150	84	100	양호	
		수평철근	187	200	117	100	양호	



