

RC-RADAR		대성교(상주방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)					
Company		(주)명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S1 바닥판하면	주근	200	200	62	40	양호
		배근	112	125	79	40	양호
2	S2 바닥판하면	주근	198	200	64	40	양호
		배근	105	125	79	40	양호
3	A1 교대	수직철근	293	250	82	100	양호
		수평철근	140	125	115	100	양호
4	P2 교각	수직철근	156	150	104	100	양호
		수평철근	258	200	84	100	양호

탐사위치					탐사위치				
위치	S1 바닥판하면			주근	위치	S1 바닥판하면			배근
탐사결과					탐사결과				
철근간격	200	mm	피복두께	62 mm	철근간격	112	mm	피복두께	79 mm

