

RC-RADAR		대성교(상주방향) 철근탐사 자료						
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)						
Company		(주)명성엔지니어링			Client		상주영천고속도로	
시험 결과								
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고	
1	S1 바닥판하면	주근	195	200	35	40	양호	
		배근	125	125	57	40	양호	
2	S2 바닥판하면	주근	225	200	62	40	양호	
		배근	195	125	46	40	양호	
3	P1 교각	수직철근	128	150	59	100	양호	
		수평철근	156	200	95	100	양호	
4	P2 교각	수직철근	137	150	79	100	양호	
		수평철근	159	200	63	100	양호	



