

RC-RADAR		반정교(영천방향) 철근탐사 자료						
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)						
Company		(주)명성엔지니어링			Client		상주영천고속도로	
시험 결과								
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고	
1	S3 바닥판하면	주근	124	125	64	50	양호	
		배근	92	100	38	50	양호	
2	S6 바닥판하면	주근	129	125	62	50	양호	
		배근	115	100	36	50	양호	
3	P2 교각	수직철근	120	150	100	100	양호	
		수평철근	310	300	104	100	양호	
4	P5 교각	수직철근	147	150	105	100	양호	
		수평철근	260	300	140	100	양호	



