

[군위 JCT R-A4교] 결과표

개별교량명 : 군위 JCT R-A4교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>S.T.B</i>	c	b	a	c	a	b	b	a	c	q	a	a
	<i>A2</i>								b	a	b	q	-	-
평균			0.400	0.200	0.100	0.400	0.100	0.200	0.200	0.100	0.300	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.072	0.040	0.005	0.028	0.003	0.004	0.018	0.009	0.060	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.246	
2. 상태평가 결과 =													B	

[군위 JCT R-A4교] 결과표

개별교량명 :		군위 JCT R-A4교				
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
군위 JCT R-A4교	S.T.B	0.246	B	50	1.000	0.246
합계(Σ)				50	1.000	0.246
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.246
2. 상태평가 결과 =						B

