

[화산JCT R-A1교] 결과표

개별교량명 : 화산JCT R-A1교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	STB	b	a	a	a	b	b	c	b	b	q	-	-
S2	P1	STB	a	a	a	a	a	b	-	b	b	q	-	-
S3	P2	PUS	a	a	a	b	b	b	b	b	b	q	-	-
S4	P3	PUS	a	a	a	c	a	b	-	b	b	q	-	-
S5	P4	PUS	a	a	a	c	a	c	b	b	b	q	a	a
S6	P5	PUS	a	a	b	b	b	b	-	b	b	q	-	-
S7	P6	PUS	a	a	a	b	a	b	-	b	b	q	a	a
	A2								b	a	b	q	-	-
평균			0.114	0.100	0.114	0.229	0.143	0.229	0.250	0.188	0.200	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.021	0.020	0.006	0.016	0.004	0.005	0.023	0.017	0.040	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.158	
2. 상태평가 결과 =													B	

