

[암기교] 결과표

개별교량명 : 암기교(상주)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>DR</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>DR</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	—	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	—	—
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>DR</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	—	—
<i>S4</i>	<i>P3</i>	<i>DR</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	—	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>A2</i>								<i>c</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	—	—
평균			0.125	0.125	0.175	0.400	0.150	0.225	0.333	0.180	0.200	—	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	—	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.023	0.025	0.009	0.028	0.005	0.005	0.030	0.016	0.040	—	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.186	
2. 상태평가 결과 =													B	

