






콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		패널식응벽 02							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과연수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S3 전면부 패널	1.5	67.0	65.5	8	0.53	100년 이상	a등급	
2	S5 전면부 패널	2.0	59.0	57.0	8	0.71	100년 이상	a등급	
3	S6 전면부 패널	1.5	67.0	65.5	8	0.53	100년 이상	a등급	
4	S9 전면부 패널	2.0	62.0	60.0	8	0.71	100년 이상	a등급	
5	S10 전면부 패널	2.0	74.0	72.0	8	0.71	100년 이상	a등급	
6	S11 전면부 패널	1.5	67.0	65.5	8	0.53	100년 이상	a등급	