



콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		패널식옹벽 05							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S2 전면부 패 널	2.5	91.0	88.5	8	0.88	100년 이상	a등급	
2	S5 전면부 패 널	2.5	110.0	107.5	8	0.88	100년 이상	a등급	
3	S8 전면부 패 널	2.5	85.0	82.5	8	0.88	100년 이상	a등급	