


콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		패널식옹벽 08							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과연수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S2 전면부 패널	0.5	72.0	71.5	8	0.18	100년 이상	a등급	
2	S4 전면부 패널	2.0	80.0	78.0	8	0.71	100년 이상	a등급	
3	S5 전면부 패널	1.0	72.0	71.0	8	0.35	100년 이상	a등급	
4	S7 전면부 패널	2.0	80.0	78.0	8	0.71	100년 이상	a등급	
5	S10 전면부 패널	1.0	72.0	71.0	8	0.35	100년 이상	a등급	
6	S23 전면부 패널	1.0	72.0	71.0	8	0.35	100년 이상	a등급	
7	S24 전면부 패널	2.0	69.0	67.0	8	0.71	100년 이상	a등급	
8	S25 전면부 패널	1.5	62.0	60.5	8	0.53	100년 이상	a등급	
9	S26 전면부 패널	1.5	62.0	60.5	8	0.53	100년 이상	a등급	

10	S27 전면부 패 널	0.5	72.0	71.5	8	0.18	100년 이상	a등급	
11	S28 전면부 패 널	0.5	72.0	71.5	8	0.18	100년 이상	a등급	