

콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		오로교(상주방향)							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S1 바닥판하면	3.5	46.0	42.5	8	1.24	100년 이상	a등급	
2	S11 바닥판하면	3.0	44.0	41.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
3	A1 교대	5.5	107.0	101.5	8	1.94	100년 이상	a등급	
4	P1 교각	6.0	71.0	65.0	8	2.12	100년 이상	a등급	