

콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		오로교(영천방향)							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S6 바닥판하면	3.0	39.0	36.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
2	S9 바닥판하면	4.0	39.0	35.0	8	1.41	100년 이상	a등급	
3	P3 교각	6.0	81.0	75.0	8	2.12	100년 이상	a등급	
4	P7 교각	6.5	77.0	70.5	8	2.30	100년 이상	a등급	