

콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		군위JCT R-A4교							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S1 바닥판하면	4.5	44.0	39.5	8	1.59	100년 이상	a등급	
2	A2 교대	5.5	77.0	71.5	8	1.94	100년 이상	a등급	