




콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		화산JCT R-A1교							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S5 바닥판하면	5.0	38.0	33.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
2	S7 바닥판하면	6.5	39.0	32.5	8	2.30	100년 이상	a등급	
3	P4 교각	5.0	85.0	80.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
4	P6 교각	6.0	86.0	80.0	8	2.12	100년 이상	a등급	