




콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		양지교(상주방향)							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S1 바닥판하면	3.0	58.0	55.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
2	S5-G4 거더	1.0	84.0	83.0	8	0.35	100년 이상	a등급	
3	A1 교대	5.0	86.0	81.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
4	P3 교각	4.0	77.0	73.0	8	1.41	100년 이상	a등급	