




콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		산하교(상주방향)							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S4 바닥판하면	5.0	49.0	44.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
2	S8 바닥판하면	4.0	49.0	45.0	8	1.41	100년 이상	a등급	
3	P3 교각	5.0	90.0	85.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
4	P10 교각	6.0	76.0	70.0	8	2.12	100년 이상	a등급	