




콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		산하교(영천방향)							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S1 바닥판하면	4.0	55.0	51.0	8	1.41	100년 이상	a등급	
2	S6 바닥판하면	5.0	55.0	50.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
3	P1 교각	5.0	98.0	93.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
4	P7 교각	4.0	90.0	86.0	8	1.41	100년 이상	a등급	