




콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		신계교							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S1 바닥판하면	5.0	49.0	44.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
2	S3 바닥판하면	6.0	41.0	35.0	8	2.12	100년 이상	a등급	
3	P2 교각	7.0	80.0	73.0	8	2.47	100년 이상	a등급	
4	P4 교각	6.0	84.0	78.0	8	2.12	100년 이상	a등급	