

| 콘크리트 탄산화 깊이 측정 |              |                   |                     |                     |      |                    |                 |      |     |
|----------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------|-----------------|------|-----|
| 교량명            |              | 중구터널(영천방향)        |                     |                     |      |                    |                 |      |     |
| NO             | 시험위치         | 탄산화<br>깊이<br>(mm) | 실측 피<br>복두께<br>(mm) | 탄산화<br>잔여깊이<br>(mm) | 경과년수 | 탄산화<br>속도계수<br>(A) | 잔존<br>수명<br>(년) | 평가등급 | 비 고 |
| 1              | S2<br>바닥판하면  | 3.0               | 91.0                | 88.0                | 8    | 1.06               | 100년 이상         | a등급  |     |
| 2              | S44<br>바닥판하면 | 3.0               | 77.0                | 74.0                | 8    | 1.06               | 100년 이상         | a등급  |     |