

개별부재 상태평가표

* 개별부재 1단계 평가표 : 개별부재 손상 및 결함 상태조사표

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 배수지 1호지			표번호 2-01
상태조사표 : 1-01		개별시설물명 : 배수지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 벽체		복합부재명 : 배수지 1호지			표번호 2-02
상태조사표 : 1-02		개별시설물명 : 배수지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
백태	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 배수지 1호지			표번호 2-03
상태조사표 : 1-03		개별시설물명 : 배수지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 배수지 2호지			표번호 2-04
상태조사표 : 1-04		개별시설물명 : 배수지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
0.3mm미만 균열	일반손상	c	3.0	1.3	3.9
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					3.9
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 벽체		복합부재명 : 배수지 2호지			표번호 2-05
상태조사표 : 1-05		개별시설물명 : 배수지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
콘크리트 탄산화시험	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
백태	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 배수지 2호지			표번호 2-06
상태조사표 : 1-06		개별시설물명 : 배수지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 1호지 유입밸브실			표번호 2-07
상태조사표 : 1-07		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
콘크리트 탄산화시험	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재 상태평가표

* 개별부재 1단계 평가표 : 개별부재 손상 및 결함 상태조사표

개별부재명 : 벽체		복합부재명 : 1호지 유입밸브실			표번호 2-08
상태조사표 : 1-08		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
콘크리트 탄산화시험	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 1호지 유입밸브실			표번호 2-09
상태조사표 : 1-09		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 2호지 유입밸브실			표번호 2-10
상태조사표 : 1-10		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
백태	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
콘크리트 파손	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 벽체		복합부재명 : 2호지 유입밸브실			표번호 2-11
상태조사표 : 1-11		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 2호지 유입밸브실			표번호 2-12
상태조사표 : 1-12		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 1호지 유출밸브실			표번호 2-013
상태조사표 : 1-13		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
백태	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 벽체		복합부재명 : 1호지 유출밸브실			표번호 2-14
상태조사표 : 1-14		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 1호지 유출밸브실			표번호 2-15
상태조사표 : 1-15		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재 상태평가표

* 개별부재 1단계 평가표 : 개별부재 손상 및 결함 상태조사표

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 2호지 유출밸브실			표번호 2-16
상태조사표 : 1-16		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 벽체		복합부재명 : 2호지 유출밸브실			표번호 2-17
상태조사표 : 1-17		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 2호지 유출밸브실			표번호 2-18
상태조사표 : 1-18		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 유량계실			표번호 2-19
상태조사표 : 1-19		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 벽체		복합부재명 : 유량계실			표번호 2-20
상태조사표 : 1-20		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 유량계실			표번호 2-21
상태조사표 : 1-21		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

복합부재 상태평가표

복합부재명 : 배수지 1호지			개별시설물명 : 배수지			표번호 3-01
2단계 표번호 : 2-001~2-003						
개별부재명	평가결과	평가지수(E2)	조정계수(A)	중요도(W %)	계산값(A*W)	계산값(E2*A*W)
상부슬래브	a	5.0	1	25.00	25.00	125.00
벽체	b	4.4	2	41.70	83.40	366.96
바닥슬래브	a	5.0	1	33.30	33.30	166.50
합계(Σ)				100.00	141.70	658.46
1. 복합부재 상태평가 지수(E3) = Σ(E2*A*W) / Σ(A*W) =						4.65
2. 복합부재 상태평가 결과 =						a

복합부재명 : 배수지 2호지		개별시설물명 : 배수지				표번호 3-02
2단계 표번호 : 2-004~2-006						
개별부재명	평가결과	평가지수(E2)	조정계수(A)	중요도(W %)	계산값(A*W)	계산값(E2*A*W)
상부슬래브	b	3.9	2	25.00	50.00	195.00
벽체	b	4.4	2	41.70	83.40	366.96
바닥슬래브	a	5.0	1	33.30	33.30	166.50
합계(Σ)				100.00	166.70	728.46
1. 복합부재 상태평가 지수(E3) = Σ(E2*A*W) / Σ(A*W) =						4.37
2. 복합부재 상태평가 결과 =						b

복합부재명 : 1호지 유입밸브실			개별시설물명 : 밸브실			표번호 3-03
2단계 표번호 : 2-007~2-009						
개별부재명	평가결과	평가지수(E2)	조정계수(A)	중요도(W %)	계산값(A*W)	계산값(E2*A*W)
상부슬래브	a	5.0	1	25.00	25.00	125.00
벽체	a	5.0	1	41.70	41.70	208.50
바닥슬래브	a	5.0	1	33.30	33.30	166.50
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
1. 복합부재 상태평가 지수(E3) = Σ(E2*A*W) / Σ(A*W) =						5.00
2. 복합부재 상태평가 결과 =						a

복합부재명 : 2호지 유입밸브실			개별시설물명 : 밸브실			표번호 3-004
2단계 표번호 : 2-010~2-012						
개별부재명	평가결과	평가지수(E2)	조정계수(A)	중요도(W %)	계산값(A*W)	계산값(E2*A*W)
상부슬래브	b	4.4	2	25.00	50.00	220.00
벽체	a	5.0	1	41.70	41.70	208.50
바닥슬래브	a	5.0	1	33.30	33.30	166.50
합계(Σ)				100.00	125.00	595.00
1. 복합부재 상태평가 지수(E3) = Σ(E2*A*W) / Σ(A*W) =						4.76
2. 복합부재 상태평가 결과 =						a

복합부재명 : 1호지 유출밸브실			개별시설물명 : 밸브실			표번호 3-005
2단계 표번호 : 2-013~2-015						
개별부재명	평가결과	평가지수(E2)	조정계수(A)	중요도(W %)	계산값(A*W)	계산값(E2*A*W)
상부슬래브	b	4.4	2	25.00	50.00	220.00
벽체	a	5.0	1	41.70	41.70	208.50
바닥슬래브	a	5.0	1	33.30	33.30	166.50
합계(Σ)				100.00	125.00	595.00
1. 복합부재 상태평가 지수(E3) = Σ(E2*A*W) / Σ(A*W) =						4.76
2. 복합부재 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표

복합부재명 : 2호지 유출밸브실			개별시설물명 : 밸브실			표번호 3-006
2단계 표번호 : 2-016~2-018						
개별부재명	평가결과	평가지수(E2)	조정계수(A)	중요도(W %)	계산값(A*W)	계산값(E2*A*W)
상부슬래브	a	5.0	1	25.00	25.00	125.00
벽체	a	5.0	1	41.70	41.70	208.50
바닥슬래브	a	5.0	1	33.30	33.30	166.50
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
1. 복합부재 상태평가 지수(E3) = Σ(E2*A*W) / Σ(A*W) =						5.00
2. 복합부재 상태평가 결과 =						a

복합부재명 : 유량계실		개별시설물명 : 밸브실				표번호 3-007
2단계 표번호 : 2-019~2-021						
개별부재명	평가결과	평가지수(E2)	조정계수(A)	중요도(W %)	계산값(A*W)	계산값(E2*A*W)
상부슬래브	a	5.0	1	25.00	25.00	125.00
벽체	a	5.0	1	41.70	41.70	208.50
바닥슬래브	a	5.0	1	33.30	33.30	166.50
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
1. 복합부재 상태평가 지수(E3) = Σ(E2*A*W) / Σ(A*W) =						5.00
2. 복합부재 상태평가 결과 =						a

개별시설물 종합평가표

개별시설물명 : 배수지		표번호 : 4-1		
상 태 평 가				
3단계 표번호 : 3-1,3-2				
복합부재명	평가결과	평가지수(E3)	규모(S ㎡)	계산값(E3*S)
배수지 1호지	a	4.65	222.56	1,034.90
배수지 2호지	b	4.37	222.56	972.59
합계(Σ)			445.12	2,007.49
<평가자 의견>				
규모 : 조사면적				
1. 평가지수(E3) 최대값(Max. Value) =				4.65
2. 평가지수(E3) 최소값(Min. Value) =				4.37
3. V1 = 0.3*(Max - Min) =				0.08
4. V2 = Σ(E3 * S) / (5 * ΣS) =				0.90
5. 개별시설물 상대평가 지수(Ec) = Min + V1*V2 =				4.44
6. 개별시설물 상대평가 결과 =				b
안 전 성 평 가				
평가부재	평가항목	안전율(SF)	평가결과	평가지수(Es)
<평가자 의견>				
구조안전성 계산 결과, 최소 안전율 적용				
1. 안전성 평가항목수(N)에 따라 Es 수식 선택				
- N=1, Es = Min				
- N=2, Es = Min + 0.3*(Max-Min)				
- N>2, Es = Min + 0.3*(Max-Min)*ΣM /(5*(N-2))				
(Max, Min : 평가점수 최대, 최소값 M : 최대, 최소값을 제외한 나머지 중간값)				
2. 개별시설물 안전성평가 지수(Es) =				
3. 개별시설물 안전성평가결과 =				
종 합 평 가				
1. 개별시설물 종합평가 지수(E4) = Min (Ec, Es) =				4.44
2. 개별시설물 종합평가 결과 =				b

개별시설물 종합평가표

개별시설물명 : 밸브실		표번호 : 4-2		
상 태 평 가				
3단계 표번호 : 3-3 ~ 3-7				
복합부재명	평가결과	평가지수(E3)	규모(S ㎡)	계산값(E3*S)
1호지 유입밸브실	a	5.00	270.00	1,350.00
2호지 유입밸브실	a	4.76	270.00	1,285.20
1호지 유출밸브실	a	4.76	44.50	211.82
2호지 유출밸브실	a	5.00	44.50	222.50
유량계실	a	5.00	35.20	176.00
합계(Σ)			664.20	3,245.52
<평가자 의견> 규모 : 조사면적				
1. 평가지수(E3) 최대값(Max. Value) =				5.00
2. 평가지수(E3) 최소값(Min. Value) =				4.76
3. V1 = 0.3*(Max - Min) =				0.07
4. V2 = Σ(E3 * S) / (5 * ΣS) =				0.98
5. 개별시설물 상대평가 지수(Ec) = Min + V1*V2 =				4.83
6. 개별시설물 상대평가 결과 =				a
안 전 성 평 가				
평가부재	평가항목	안전율(SF)	평가결과	평가지수(Es)
<평가자 의견> 구조안전성 계산 결과, 최소 안전율 적용				
1. 안전성 평가항목수(N)에 따라 Es 수식 선택 - N=1, Es = Min - N=2, Es = Min + 0.3*(Max-Min) - N>2, Es = Min + 0.3*(Max-Min)*ΣM / (5*(N-2)) (Max, Min : 평가점수 최대, 최소값 M : 최대, 최소값을 제외한 나머지 중간값)				
2. 개별시설물 안전성평가 지수(Es) =				
3. 개별시설물 안전성평가결과 =				
종 합 평 가				
1. 개별시설물 종합평가 지수(E4) = Min (Ec, Es) =				4.83
2. 개별시설물 종합평가 결과 =				a

복합시설물 종합평가표

복합시설물명 : 배수지						표번호 5-1
4단계 표번호 : 4-1, 4-2						
개별시설물명	평가결과	평가지수(E4)	조정계수(A)	규모(S ㎡)	조정값(A*S)	계산값(E4*A*S)
배수지	b	4.44	2	445.12	890.24	3,952.67
밸브실	a	4.83	1	664.20	664.20	3,208.09
합계(Σ)				1,109.32	1,554.44	7,160.76
<평가자 의견> 규모 : 조사면적						
1. 복합시설물 평가지수(E5) = Σ(E4*A*S)/Σ(A*S) =						4.61
2. 복합시설물 종합평가 결과 =						a

복합시설물명 : 배수지						표번호 5-2
4단계 표번호 : [기계 4-1], [전기 4-1]						
개별시설물명	평가결과	평가지수(E4)	조정 계수(A)	규모(S %)	조정값(A*S)	계산값(E4*A*S)
기계설비	b	4.47	2	60.00	120.00	536.40
전기설비	a	5.00	1	40.00	40.00	200.00
합계(Σ)				100.00	160.00	736.40
<평가자 의견> 규모 : 조사면적						
1. 복합시설물 평가지수(E5) = Σ(E4*A*S)/Σ(A*S) =						4.60
2. 복합시설물 종합평가 결과 =						a

통합시설물 종합평가표

통합시설물명 : 토목구조물						표번호
5단계 표번호 : 5-1						6-1
복합시설물명	평가결과	평가지수(E5)	조정 계수(A)	중요도(W)	조정값(A*W)	계산값(E5*A*W)
배수지	a	4.61	1	1,109.32	1,109.30	5,113.90
합계(Σ)				1,109.32	1,109.30	5,113.90
<평가자 의견>						
규모 : 중요도 반영						
1. 통합시설물 평가지수(E6) = $\sum(E5 \cdot A \cdot S) / \sum(A \cdot S) =$						4.61
2. 통합시설물 종합평가 결과 =						A

통합시설물명 : 기계 및 전기설비						표번호
5단계 표번호 : 5-2						6-2
복합시설물명	평가결과	평가지수(E5)	조정 계수(A)	중요도(W)	조정값(A*S)	계산값(E5*A*S)
배수지	a	4.60	1	100.00	100.00	460.00
합계(Σ)				100.00	100.00	460.00
<평가자 의견>						
규모 : 중요도 반영						
1. 통합시설물 평가지수(E6) = $\sum(E5 \cdot A \cdot S) / \sum(A \cdot S) =$						4.60
2. 통합시설물 종합평가 결과 =						A

종합시설물 종합평가표

종합시설물명 : 남양5배수지(5단계)						표번호 7-1
6단계 표번호 : 6-1, 6-2						
통합시설물명	평가결과	평가지수(E6)	조정 계수(A)	중요도(W)	조정값(A*W))	계산값(E6*A*W)
토목구조물	a	4.61	1	66.67	66.70	307.50
기계 및 전기설비	a	4.60	1	33.33	33.30	153.20
합계(Σ)				100.00	100.00	460.70
<평가자 의견>						
1. 통합시설물 평가지수(E7) = Σ(E6*A*S)/Σ(A*S) =						4.61
2. 통합시설물 종합평가 결과 =						A