

개별부재 상태평가표

* 개별부재 1단계 평가표 : 개별부재 손상 및 결함 상태조사표

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 배수지 1호지			표번호 2-01
상태조사표 : 1-01		개별시설물명 : 배수지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
백태	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 벽체		복합부재명 : 배수지 1호지			표번호 2-02
상태조사표 : 1-02		개별시설물명 : 배수지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
콘크리트 탄산화시험	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
백태	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 도류벽		복합부재명 : 배수지 1호지			표번호 2-03
상태조사표 : 1-03~1-04		개별시설물명 : 배수지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 기둥		복합부재명 : 배수지 1호지			표번호 2-04
상태조사표 : 1-05~1-08		개별시설물명 : 배수지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
백태	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 배수지 1호지			표번호 2-05
상태조사표 : 1-09		개별시설물명 : 배수지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
0.3mm미만 균열	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
콘크리트 파손	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 배수지 2호지			표번호 2-06
상태조사표 : 1-10		개별시설물명 : 배수지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
백태	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 벽체		복합부재명 : 배수지 2호지			표번호 2-07
상태조사표 : 1-11		개별시설물명 : 배수지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
콘크리트 탄산화시험	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
백태	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재 상태평가표

* 개별부재 1단계 평가표 : 개별부재 손상 및 결함 상태조사표

개별부재명 : 도류벽		복합부재명 : 배수지 2호지			표번호 2-08
상태조사표 : 1-12~1-13		개별시설물명 : 배수지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 기둥		복합부재명 : 배수지 2호지			표번호 2-09
상태조사표 : 1-14~1-17		개별시설물명 : 배수지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
백태	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 배수지 2호지			표번호 2-10
상태조사표 : 1-18		개별시설물명 : 배수지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
0.3mm미만 균열	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 유입밸브실(지하1층)			표번호 2-11
상태조사표 : 1-19		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
백태	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 벽체		복합부재명 : 유입밸브실(지하1층)			표번호 2-12
상태조사표 : 1-20		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
콘크리트 탄산화시험	국부결함	b	4.0	1.1	4.4
백태	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
콘크리트 파손	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 유입밸브실(지하1층)			표번호 2-13
상태조사표 : 1-21		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
0.3mm미만 균열	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
콘크리트 파손	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 유출밸브실(지하2층)			표번호 2-14
상태조사표 : 1-22		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
콘크리트 파손	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재 상태평가표

* 개별부재 1단계 평가표 : 개별부재 손상 및 결함 상태조사표

개별부재명 : 벽체		복합부재명 : 유출밸브실(지하2층)			표번호 2-15
상태조사표 : 1-23		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
백태	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 유출밸브실(지하2층)			표번호 2-16
상태조사표 : 1-24		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
0.3mm미만 균열	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

복합부재 상태평가표

복합부재명 : 배수지 1호지			개별시설물명 : 배수지			표번호 3-1
2단계 표번호 : 2-01~2-05						
개별부재명	평가결과	평가지수(E2)	조정계수(A)	중요도(W %)	계산값(A*W)	계산값(E2*A*W)
상부슬래브	b	4.4	2	11.10	22.20	97.68
벽체	b	4.4	2	27.80	55.60	244.64
기둥	a	5.0	1	27.80	27.80	139.00
도류벽	b	4.4	2	11.10	22.20	97.68
바닥슬래브	b	4.4	2	22.20	44.40	195.36
합계(Σ)				100.00	172.20	774.36
1. 복합부재 상태평가 지수(E3) = Σ(E2*A*W) / Σ(A*W) =						4.50
2. 복합부재 상태평가 결과 =						a

복합부재명 : 배수지 2호지			개별시설물명 : 배수지			표번호 3-2
2단계 표번호 : 2-06~2-10						
개별부재명	평가결과	평가지수(E2)	조정계수(A)	중요도(W %)	계산값(A*W)	계산값(E2*A*W)
상부슬래브	b	4.4	2	11.10	22.20	97.68
벽체	b	4.4	2	27.80	55.60	244.64
기둥	a	5.0	1	27.80	27.80	139.00
도류벽	b	4.4	2	11.10	22.20	97.68
바닥슬래브	a	5.0	1	22.20	22.20	111.00
합계(Σ)				100.00	150.00	690.00
1. 복합부재 상태평가 지수(E3) = Σ(E2*A*W) / Σ(A*W) =						4.60
2. 복합부재 상태평가 결과 =						a

복합부재명 : 유입밸브실(지하1층)			개별시설물명 : 밸브실			표번호 3-3
2단계 표번호 : 2-11~2-13						
개별부재명	평가결과	평가지수(E2)	조정계수(A)	중요도(W %)	계산값(A*W)	계산값(E2*A*W)
상부슬래브	b	4.4	2	18.20	36.40	160.16
벽체	b	4.4	2	45.50	91.00	400.40
바닥슬래브	b	4.4	2	36.30	72.60	319.44
합계(Σ)				100.00	200.00	880.00
1. 복합부재 상태평가 지수(E3) = Σ(E2*A*W) / Σ(A*W) =						4.40
2. 복합부재 상태평가 결과 =						b

복합부재명 : 유출밸브실(지하2층)			개별시설물명 : 밸브실			표번호 3-4
2단계 표번호 : 2-14~2-16						
개별부재명	평가결과	평가지수(E2)	조정계수(A)	중요도(W %)	계산값(A*W)	계산값(E2*A*W)
상부슬래브	b	4.4	2	18.20	36.40	160.16
벽체	b	4.4	2	45.50	91.00	400.40
바닥슬래브	b	4.4	2	36.30	72.60	319.44
합계(Σ)				100.00	200.00	880.00
1. 복합부재 상태평가 지수(E3) = Σ(E2*A*W) / Σ(A*W) =						4.40
2. 복합부재 상태평가 결과 =						b

개별시설물 종합평가표

개별시설물명 : 배수지		표번호 : 4-1		
상 태 평 가				
3단계 표번호 : 3-1,3-2				
복합부재명	평가결과	평가지수(E3)	규모(S ㎡)	계산값(E3*S)
배수지 1호지	a	4.50	6,020.00	27,090.00
배수지 2호지	a	4.60	6,020.00	27,692.00
합계(Σ)			12,040.00	54,782.00
<평가자 의견>				
규모 : 조사면적				
1. 평가지수(E3) 최대값(Max. Value) =				4.60
2. 평가지수(E3) 최소값(Min. Value) =				4.50
3. V1 = 0.3*(Max - Min) =				0.03
4. V2 = Σ(E3 * S) / (5 * ΣS) =				0.91
5. 개별시설물 상대평가 지수(Ec) = Min + V1*V2 =				4.53
6. 개별시설물 상대평가 결과 =				a
안 전 성 평 가				
평가부재	평가항목	안전율(SF)	평가결과	평가지수(Es)
<평가자 의견>				
구조안전성 계산 결과, 최소 안전율 적용				
1. 안전성 평가항목수(N)에 따라 Es 수식 선택				
- N=1, Es = Min				
- N=2, Es = Min + 0.3*(Max-Min)				
- N>2, Es = Min + 0.3*(Max-Min) * ΣM / (5*(N-2))				
(Max, Min : 평가점수 최대, 최소값 M : 최대, 최소값을 제외한 나머지 중간값)				
2. 개별시설물 안전성평가 지수(Es) =				#NAME?
3. 개별시설물 안전성평가결과 =				#NAME?
종 합 평 가				
1. 개별시설물 종합평가 지수(E4) = Min (Ec, Es) =				#NAME?
2. 개별시설물 종합평가 결과 =				#NAME?

개별시설물 종합평가표

개별시설물명 : 밸브실		표번호 : 4-2		
상 태 평 가				
3단계 표번호 : 3-3,3-4				
복합부재명	평가결과	평가지수(E3)	규모(S ㎡)	계산값(E3*S)
유입밸브실(지하1층)	b	4.40	510.00	2,244.00
유입밸브실(지하2층)	b	4.40	580.00	2,552.00
합계(Σ)			1,090.00	4,796.00
<평가자 의견>				
규모 : 조사면적				
1. 평가지수(E3) 최대값(Max. Value) =				4.40
2. 평가지수(E3) 최소값(Min. Value) =				4.40
3. V1 = 0.3*(Max - Min) =				0.00
4. V2 = Σ(E3 * S) / (5 * ΣS) =				0.88
5. 개별시설물 상대평가 지수(Ec) = Min + V1*V2 =				4.40
6. 개별시설물 상대평가 결과 =				b
안 전 성 평 가				
평가부재	평가항목	안전율(SF)	평가결과	평가지수(Es)
<평가자 의견>				
구조안전성 계산 결과, 최소 안전율 적용				
1. 안전성 평가항목수(N)에 따라 Es 수식 선택				
- N=1, Es = Min				
- N=2, Es = Min + 0.3*(Max-Min)				
- N>2, Es = Min + 0.3*(Max-Min)*(ΣM / (5*(N-2)))				
(Max, Min : 평가점수 최대, 최소값 M : 최대, 최소값을 제외한 나머지 중간값)				
2. 개별시설물 안전성평가 지수(Es) =				#NAME?
3. 개별시설물 안전성평가결과 =				#NAME?
종 합 평 가				
1. 개별시설물 종합평가 지수(E4) = Min (Ec, Es) =				#NAME?
2. 개별시설물 종합평가 결과 =				#NAME?

복합시설물 종합평가표

복합시설물명 : 배수지						표번호 5-1
4단계 표번호 : 4-1, 4-2						
개별시설물명	평가결과	평가지수(E4)	조정계수(A)	규모(S ㎡)	조정값(A*S)	계산값(E4*A*S)
배수지	a	4.53	1	12,040.00	12,040.00	54,541.20
밸브실	b	4.40	2	1,090.00	2,180.00	9,592.00
합계(Σ)				13,130.00	14,220.00	64,133.20
<평가자 의견> 규모 : 조사면적						
1. 복합시설물 평가지수(E5) = Σ(E4*A*S)/Σ(A*S) =						4.51
2. 복합시설물 종합평가 결과 =						a

복합시설물명 : 배수지						표번호 5-2
4단계 표번호 : [기전 4-1], [기전 4-2]						
개별시설물명	평가결과	평가지수(E4)	조정계수(A)	규모(S %)	조정값(A*S)	계산값(E4*A*S)
기계설비	a	5.00	1	60.00	60.00	300.00
전기설비	a	5.00	1	40.00	40.00	200.00
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
<평가자 의견> 규모 : 조사면적						
1. 복합시설물 평가지수(E5) = Σ(E4*A*S)/Σ(A*S) =						5.00
2. 복합시설물 종합평가 결과 =						a

통합시설물 종합평가표

통합시설물명 : 토목구조물						표번호
5단계 표번호 : 5-1						6-1
복합시설물명	평가결과	평가지수(E5)	조정 계수(A)	중요도(W)	조정값(A*W)	계산값(E5*A*W)
배수지	a	4.51	1	13,130.00	13,130.00	59,216.30
합계(Σ)				13,130.00	13,130.00	59,216.30
<평가자 의견>						
규모 : 중요도 반영						
1. 통합시설물 평가지수(E6) = $\sum(E5*A*S)/\sum(A*S)$ =						4.51
2. 통합시설물 종합평가 결과 =						A

통합시설물명 : 기계 및 전기설비						표번호
5단계 표번호 : 5-2						6-2
복합시설물명	평가결과	평가지수(E5)	조정 계수(A)	중요도(W)	조정값(A*S)	계산값(E5*A*S)
배수지	a	5.00	1	100.00	100.00	500.00
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
<평가자 의견>						
규모 : 중요도 반영						
1. 통합시설물 평가지수(E6) = $\sum(E5*A*S)/\sum(A*S)$ =						5.00
2. 통합시설물 종합평가 결과 =						A

종합시설물 종합평가표

종합시설물명 : 남양6배수지(증설)						표번호 7-1
6단계 표번호 : 6-1, 6-2						
통합시설물명	평가결과	평가지수(E6)	조정 계수(A)	중요도(W)	조정값(A*W))	계산값(E6*A*W)
토목구조물	a	4.51	1	66.67	66.70	300.80
기계 및 전기설비	a	5.00	1	33.33	33.30	166.50
합계(Σ)				100.00	100.00	467.30
<평가자 의견>						
1. 통합시설물 평가지수(E7) = Σ(E6*A*S)/Σ(A*S) =						4.67
2. 통합시설물 종합평가 결과 =						A