

개별부재 상태평가표

* 개별부재 1단계 평가표 : 개별부재 손상 및 결함 상태조사표

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 배수지#1			표번호 2-001
상태조사표 :		개별시설물명 : 배수지 1지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
탄산화 잔여깊이	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 배수지#1			표번호 2-002
상태조사표 :		개별시설물명 : 배수지 1지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상대양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 벽체		복합부재명 : 배수지 #1			표번호 2-003
상태조사표 :		개별시설물명 : 배수지 1지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
탄산화 잔여깊이	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 도류벽		복합부재명 : 배수지#1			표번호 2-004
상태조사표 :		개별시설물명 : 배수지 1지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 기둥		복합부재명 : 배수지 #1			표번호 2-005
상태조사표 :		개별시설물명 : 배수지 1지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 배수지 #2			표번호 2-006
상태조사표 :		개별시설물명 : 배수지 2지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
탄산화 잔여깊이	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 배수지 #2			표번호 2-007
상태조사표 :		개별시설물명 : 배수지 2지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 벽체		복합부재명 : 배수지 #2			표번호 2-008
상태조사표 :		개별시설물명 : 배수지 2지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
콘크리트 균열(0.3mm미만)	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
탄산화 잔여깊이	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재 상태평가표

* 개별부재 1단계 평가표 : 개별부재 손상 및 결함 상태조사표

개별부재명 : 도류벽		복합부재명 : 배수지#2			표번호 2-009
상태조사표 :		개별시설물명 : 배수지 2지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 기둥		복합부재명 : 배수지#2			표번호 2-010
상태조사표 :		개별시설물명 : 배수지 2지			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
상태양호	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 유입밸브실			표번호 2-011
상태조사표 :		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
탄산화 잔여깊이	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 유입밸브실			표번호 2-012
상태조사표 :		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
모르타르 균열(0.3mm미만)	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
모르타르 층분리	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 벽체		복합부재명 : 유입밸브실			표번호 2-013
상태조사표 :		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
탄산화 잔여깊이	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
콘크리트 균열(0.3mm미만)	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
백태	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 상부슬래브		복합부재명 : 유출밸브실			표번호 2-014
상태조사표 :		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
탄산화 잔여깊이	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					5.0
2. 개별부재 상태평가 결과 =					a

개별부재명 : 바닥슬래브		복합부재명 : 유출밸브실			표번호 2-015
상태조사표 :		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
모르타르 균열(0.3mm미만)	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

개별부재명 : 벽체		복합부재명 : 유출밸브실			표번호 2-016
상태조사표 :		개별시설물명 : 밸브실			
평가항목	평가유형	평가결과	평가점수(M)	영향계수(F)	평가지수(E1=M*F)
모르타르 균열(0.3mm미만)	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
1. 개별부재 상태평가 지수(E2) = 상태평가 지수(E1)중 최소값 =					4.4
2. 개별부재 상태평가 결과 =					b

복합부재 상태평가표

복합부재명 : 배수지#1			개별시설물명 : 배수지1지			표번호 3-01
2단계 표번호 : 2-001~005						
개별부재명	평가결과	평가지수(E2)	조정계수(A)	중요도(W %)	계산값(A*W)	계산값(E2*A*W)
상부슬래브	a	5.0	1	11.11	11.11	55.55
바닥슬래브	a	5.0	1	22.22	22.22	111.10
벽체	a	5.0	1	27.78	27.78	138.90
도류벽	a	5.0	1	11.11	11.11	55.55
기둥	a	5.0	1	27.78	27.78	138.90
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
1. 복합부재 상태평가 지수(E3) = Σ(E2*A*W) / Σ(A*W) =						5.00
2. 복합부재 상태평가 결과 =						a

복합부재명 : 배수지#2			개별시설물명 : 배수지2지			표번호 3-02
2단계 표번호 : 2-006~010						
개별부재명	평가결과	평가지수(E2)	조정계수(A)	중요도(W %)	계산값(A*W)	계산값(E2*A*W)
상부슬래브	a	5.0	1	11.11	11.11	55.55
바닥슬래브	a	5.0	1	22.22	22.22	111.10
벽체	b	4.4	2	27.78	55.56	244.46
도류벽	a	5.0	1	11.11	11.11	55.55
기둥	a	5.0	1	27.78	27.78	138.90
합계(Σ)				100.00	127.78	605.56
1. 복합부재 상태평가 지수(E3) = Σ(E2*A*W) / Σ(A*W) =						4.74
2. 복합부재 상태평가 결과 =						a

복합부재명 : 유입밸브실			개별시설물명 : 밸브실			표번호 3-03
2단계 표번호 : 2-011~013						
개별부재명	평가결과	평가지수(E2)	조정계수(A)	중요도(W %)	계산값(A*W)	계산값(E2*A*W)
상부슬래브	a	5.0	1	18.18	18.18	90.90
바닥슬래브	b	4.4	2	36.36	72.72	319.97
벽체	b	4.4	2	45.46	90.92	400.05
합계(Σ)				100.00	181.82	810.92
1. 복합부재 상태평가 지수(E3) = $\sum(E2 \cdot A \cdot W) / \sum(A \cdot W) =$						4.46
2. 복합부재 상태평가 결과 =						b

복합부재명 : 유출밸브실			개별시설물명 : 밸브실			표번호 3-04
2단계 표번호 : 2-014~016						
개별부재명	평가결과	평가지수(E2)	조정계수(A)	중요도(W %)	계산값(A*W)	계산값(E2*A*W)
상부슬래브	a	5.0	1	18.18	18.18	90.90
바닥슬래브	b	4.4	2	36.36	72.72	319.97
벽체	b	4.4	2	45.46	90.92	400.05
합계(Σ)				100.00	181.82	810.92
1. 복합부재 상태평가 지수(E3) = Σ(E2*A*W) / Σ(A*W) =						4.46
2. 복합부재 상태평가 결과 =						b

개별시설물 종합평가표

* 정밀안전점검 안전성평가 생략

개별시설물명 : 배수지		표번호 : 4-01		
상 태 평 가				
3단계 표번호 : 3-01~02				
복합부재명	평가결과	평가지수(E3)	규모(S ㎡)	계산값(E3*S)
배수지1호지	a	5.00	896.60	4,483.00
배수지2호지	a	4.74	896.60	4,249.88
합계(Σ)			1,793.20	8,732.88
<평가자 의견>				
규모 : 조사면적				
1. 평가지수(E3) 최대값(Max. Value) =				5.00
2. 평가지수(E3) 최소값(Min. Value) =				4.74
3. V1 = 0.3*(Max - Min) =				0.08
4. V2 = Σ(E3 * S) / (5 *ΣS) =				0.97
5. 개별시설물 상태평가 지수(Ec) = Min + V1*V2 =				4.82
6. 개별시설물 상태평가 결과 =				a

개별시설물명 : 밸브실		표번호 : 4-02		
상 태 평 가				
3단계 표번호 : 3-03~04				
복합부재명	평가결과	평가지수(E3)	규모(S ㎡)	계산값(E3*S)
유입밸브실	b	4.46	322.00	1,436.12
유출밸브실	b	4.46	322.00	1,436.12
합계(Σ)			644.00	2,872.24
<평가자 의견>				
규모 : 조사면적				
1. 평가지수(E3) 최대값(Max. Value) =				4.46
2. 평가지수(E3) 최소값(Min. Value) =				4.46
3. V1 = 0.3*(Max - Min) =				0.00
4. V2 = Σ(E3 * S) / (5 *ΣS) =				0.89
5. 개별시설물 상태평가 지수(Ec) = Min + V1*V2 =				4.46
6. 개별시설물 상태평가 결과 =				b

복합시설물 종합평가표

복합시설물명 : 배수지						표번호 5-01
4단계 표번호 : 4-01~02						
개별시설물명	평가결과	평가지수(E4)	조정계수(A)	규모(S ㎡)	조정값(A*S)	계산값(E4*A*S)
배수지	a	4.82	1	1,793.20	1,793.20	8,643.22
밸브실	b	4.46	2	644.00	1,288.00	5,744.48
합계(Σ)				2,437.20	3,081.20	14,387.70
<평가자 의견>						
규모 : 조사면적						
1. 복합시설물 평가지수(E5) = Σ(E4*A*S)/Σ(A*S) =						4.67
2. 복합시설물 종합평가 결과 =						a

통합시설물 종합평가표

통합시설물명 : 토목구조물						표번호 6-01
5단계 표번호 : 5-01						
복합시설물명	평가결과	평가지수(E5)	조정계수(A)	중요도(W)	계산값(A*W)	계산값(E5*A*W)
배수지	a	4.67	1	100.00	100.00	467.00
합계(Σ)				100.00	100.00	467.00
<평가자 의견>						
중요도 : 복합시설물 특성에 따라 ±20%값 범위 내에서 조정가능						
1. 통합시설물 종합평가지수(E6) = Σ(E5*A*W)/Σ(A*W) =						4.67
2. 통합시설물 종합평가 결과 =						A

종합시설물 종합평가표

종합시설물명 : 정남문학산업단지배수지						표번호
6단계 표번호 : 6-01						7-01
통합시설물명	평가결과	평가지수(E6)	조정계수(A)	중요도(W)	계산값(A*W)	계산값(E6*A*W)
토목구조물	a	4.67	1	67.00	67.00	312.90
기전설비	a	5.00	1	33.00	33.00	165.00
합계(Σ)				100.00	100.00	477.90
<평가자 의견>						
중요도 : 통합시설물 특성에 따라 ±20%값 범위 내에서 조정가능						
1. 종합시설물 종합평가지수(E7) = $\sum(E6 \cdot A \cdot W) / \sum(A \cdot W) =$						4.78
2. 종합시설물 종합평가 결과 =						A