

34. 향남발안배수지(신)

A. 대상시설물 전경

대상시설물 전경



<상남발안배수지(신)>




<상남발안배수지(신)>

B. 개별시설물 전경

개별시설물 전경 (1/2)

□. 향남발안배수지(신)



<배수지 1지 전경>

□. 향남발안배수지(신)




<배수지 2지 전경>

□. 향남발안배수지(신)




<유출밸브실 전경>

□. 향남발안배수지(신)



<유입밸브실 전경>

□. 향남발안배수지(신)



<건축동 내부 전경>

□. 향남발안배수지(신)



<부대시설 안전펜스 전경>

개별시설물 전경 (2/2)

□. 향남발안배수지(신)



<건축동 외부 전경>

□. 향남발안배수지(신)




<부대시설 배수로 전경>

C. 현장조사 및 시험

향남발안배수지(신)(1/8)

□. 토목구조물



<배수지 1지 상부슬래브 녹>

□. 토목구조물



<배수지 1지 상부슬래브 철근노출>

□. 토목구조물



<배수지 1지 상부슬래브 녹>

□. 토목구조물



<배수지 1지 기둥 도장박리>

□. 토목구조물



<배수지 1지 기둥 도장박리>

□. 토목구조물



<배수지 1지 기둥 도장박리>


향남발안배수지(신)(2/8)

□. 토목구조물




<배수지 2지 상부슬래브 녹>

□. 토목구조물




<배수지 2지 상부슬래브 박락>

□. 토목구조물



<배수지 2지 기둥 도장박리>

□. 토목구조물



<배수지 2지 기둥 도장박리>

□. 토목구조물



<배수지 2지 벽체 도장박리>

□. 토목구조물



<배수지 2지 하부슬래브 도장박리>

향남발안배수지(신)(3/8)

□. 토목구조물



<유입밸브실 1지 입구 파손>

□. 토목구조물



<유입밸브실 1지 입구 파손>

□. 토목구조물



<유입밸브실 1지 상부슬래브 백태>

□. 토목구조물



<유출밸브실 1지 입구 도장박리>

□. 토목구조물



<유출밸브실 1지 입구 파손>

□. 토목구조물



<유입밸브실 1지 하부슬래브 체수>

향남발안배수지(신)(4/8)

□. 토목구조물



<유입밸브실 2지 입구 파손>

□. 토목구조물



<유입밸브실 2지 상부슬래브 철근노출>

□. 토목구조물



<유출밸브실 2지 벽체 잡칠물>

□. 토목구조물



<유출밸브실 2지 입구 파손>

□. 토목구조물



<유출밸브실 2지 벽체 백태>

□. 토목구조물



<유출밸브실 2지 벽체 철근노출>

향남발안배수지(신)(5/8)

□. 건축구조물



<계단실 외부 상부슬래브 파손>

□. 건축구조물



<계단실 외부 측면 도장박리>

□. 건축구조물



<계단실 외부 측면 균열>

□. 건축구조물




<계단실 내부 전면 박리(모르타르)>

□. 건축구조물



<계단실 내부 후면 철근노출>

□. 건축구조물



<계단실 내부 후면 철근노출>

향남발안배수지(신)(6/8)

□. 기계·전기



<배수지 1지 유입배관, 볼트류 부식>

□. 기계·전기



<배수지 1지 유출밸브, 배관, 볼트류 부식>

□. 기계·전기



<배수지 2지 유입배관, 볼트류 부식>

□. 기계·전기



<배수지 2지 유출밸브, 배관, 볼트류 부식>

□. 기계·전기



<유출밸브실 1지 배관, 볼트류 부식>

□. 기계·전기



<유입밸브실 2지 배관, 볼트류 부식>

향남발안배수지(구)(7/8)

□. 기계·전기



<전기실 전기설비 상태양호>

□. 기계·전기



<전기실 작업용분전반 상태양호>

□. 기계·전기



<전력 배전반 및 전기설비 상태양호>

□. 기계·전기



<외부 현장제어반 상태양호>

□. 부대시설



<부대시설 안전펜스 상태현황>

□. 부대시설



<부대시설 배수지 장내 포장균열>

향남발안배수지(구)(8/8)

□. 부대시설



<부대시설 배수지 장내 포장균열>

□. 부대시설



<부대시설 배수지 장내 포장파손>

□. 부대시설



<부대시설 장내 배수지 상부 파손>

□. 부대시설



<부대시설 장내 배수지 상부 파손>

□. 부대시설



<부대시설 배수지 장내 배수로 파손>

□. 부대시설



<부대시설 장내 배수로 파손>

현장조사 전경

□. 시설물 외관조사



<외부 개별부재 외관조사>

□. 시설물 외관조사



<외부 개별부재 외관조사>