



품질검사 성적서

시료명 (생산국)	콘크리트 분말시료(3ea)	접 수 번 호	QR16-20130
시료 채취 장소	장암교	접 수 일 자	2016-06-03
성과 이용 목적	품질시험	채 취 일	2016-05-11
공 사 명	장암교 정밀안전진단 용역	착 공 일	2016-03-07
발 주 자	충청남도 청양군	준 공 예 정 일	2016-09-02
시 공 자	(주)중부구조안전기술단	쪽 번 호	1/2
의뢰인	최 대 형		
국가중요시설여부	해당없음		

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를
『건설기술 진흥법 시행규칙』 제56조 제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -


- 시험결과 뒷장참조 -

* 시료채취자 : 사업책임기술자 최 대 형

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2016 년 06 월 13 일

품 질 안 전 기 술 연 구 원



전화번호 : 070-4454-5200

주 소 : 강원도 원주시 장수2로 52

비고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.



시료명 (생산국)	콘크리트 분말시료(3ea)	접 수 번 호	QR16-20130
시료 채취 장소	장암교	접 수 일 자	2016-06-03
성과 이용 목적	품질시험	발 급 일 자	2016-06-13
공 사 명	장암교 정밀안전진단 용역	쪽 번 호	2/2

- 결 과 -

연번	시험·검사 항목	시험·검사 방법	구분	시험·검사 결과		책 임 기 술 자			시험·검사자	
						자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
01	염화물 함유량	KS F 2713 : 2012	장암교 S1	0.0155	%	품질관리 특급 기술자 (00148924)	이태범	하	류진현	✓
				0.350	kg/m ³					
			장암교 A2	0.0079	%					
				0.180	kg/m ³					
			장암교 P5-2	0.0119	%					
				0.270	kg/m ³					

주) 환산염화물 산출 시 콘크리트 단위중량은 KS F 2714-2002 규격 상의 2 263 kg/m³ 적용.

- 끝 -
