

품질검사 성적서

발급번호 : 21INT-092704

시료명(생산국)	콘크리트 분말시료 (대한민국)
시료 채취 장소	충남 공주시 석장리동, 장암교 S1, P5, A2
성과 이용 목적	장암교 보고서작성용, 품질시험용
공사명(용역명)	금강교 및 장암교 정밀안전진단 용역
발주자	공주시청
시공자	(주)철도안전연구소
의뢰인	민 지 흥
국가중요시설 여부	해당없음

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연번	시험·검사 종목	시험·검사 방법	시험·검사 결과	책임기술인			시험·검사자	
				자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)	0~20mm	0.1272 %	토목품질시험 기술사 1193010277G	김성은	김재훈	김재훈
				2.878 kg/m³				
2	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)	20~40mm	0.1221 %				
				2.763 kg/m³				
3	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)	40~60mm	0.1036 %				
				2.344 kg/m³				

*콘크리트중의 환산염화물 산출시 단위중량은 2,263kg/m³ 적용 : KS F 2714-'17

- 계 속 -

1page / 2page

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로, 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2021 년 09 월 27 일

아이앤티건설기술 주식회사 (건설기술용역사업자) 대표

김 성 은

Inspection & Testing Construction Technology Inc.

전화번호 : 031-338-2140~2

주소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 163



비고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질검사 성적서

발급번호 : 21INT-092704

- 결 과 -

연번	시험·검사 종목	시험·검사 방법	시험·검사 결과	책임기술인			시험·검사자	
				자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
4	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)	장암교 P5	0~20mm	0.0180 % 0.407 kg/m³	토목품질시험 기술사 1193010277G 김성은 김성은 김재훈 김재훈		
5	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)		20~40mm	0.0178 % 0.402 kg/m³			
6	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)		40~60mm	0.0173 % 0.391 kg/m³			
7	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)		0~20mm	0.0184 % 0.416 kg/m³			
8	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)		20~40mm	0.0179 % 0.405 kg/m³			
9	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)		40~60mm	0.0133 % 0.300 kg/m³			

*콘크리트중의 환산염화물 산출시 단위중량은 2,263kg/m³ 적용 : KS F 2714-'17

- 끝 -

2page / 2page

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로, 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

아이앤티건설기술 주식회사 (건설기술용역사업자) 대표

김 성 은

Inspection & Testing Construction Technology Inc.

전화번호 : 031-338-2140~2



주소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 163

비고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.