

도장두께 측정결과 (장 암 교)

구 분		측정값														평균	설계 기준	판정	
내 부	S1 G1 좌측	1			2			3			4			5			212	175	O.K
		221	195	188	236	237	202	194	202	212	209	207	208	211	226	228			
		201			225			203			208			222					
	S2 G1 우측	1			2			3			4			5			199	175	O.K
		196	216	182	212	181	183	199	197	206	197	207	187	201	219	207			
		198			192			201			197			209					
	S3 G2 좌측	1			2			3			4			5			208	175	O.K
		205	211	192	245	206	218	236	193	223	177	221	205	218	185	183			
		203			223			217			201			195					
	S4 G2 우측	1			2			3			4			5			201	175	O.K
		215	223	192	177	205	206	218	186	190	193	216	194	200	213	183			
		210			196			198			201			199					
	S5 G3 좌측	1			2			3			4			5			195	175	O.K
		177	213	182	186	206	211	185	214	193	197	186	187	193	203	187			
		191			201			197			190			194					
	S6 G3 우측	1			2			3			4			5			199	175	O.K
		222	213	191	225	216	213	215	196	177	217	175	187	188	180	175			
		209			218			196			193			181					
외 부	S1 G1 우측	1			2			3			4			5			253	215	O.K
		235	233	237	228	240	246	259	250	256	269	277	270	280	255	257			
		235			238			255			272			264					
	S2 G1 우측	1			2			3			4			5			271	215	O.K
		201	243	241	277	308	245	299	275	251	311	290	293	265	287	281			
		228			277			275			298			278					
	S3 G3 우측	1			2			3			4			5			362	215	O.K
		379	365	370	359	388	355	341	362	351	366	359	368	341	375	345			
		371			367			351			364			354					
	S4 G3 우측	1			2			3			4			5			306	215	O.K
		328	339	338	273	259	286	309	312	316	345	307	324	297	276	276			
		335			273			312			325			283					
	S5 G3 우측	1			2			3			4			5			265	215	O.K
		259	251	270	277	281	252	257	298	241	290	257	259	282	271	230			
		260			270			265			269			261					
	S6 G3 우측	1			2			3			4			5			368	215	O.K
		366	386	365	395	382	373	383	379	359	341	335	321	365	392	384			
		372			383			374			332			380					