

시 험 항 목	염 화 물 함 유 량 시 험 보 고 서
구조물의 명칭	계남고가교 (경기도 부천시 중동 1242-1)
시험개소	3개소
시험위치	바닥판:S1, 교대:A1, 교각:P4
염화물함유량	0.171~0.313kg/m ³ (철근 매입부)
채취 시료	분말시료
시험·검사 방법	KS F 2713
평 가	“a~b”
시험사진	