

시험 성적서

접 수 번 호 : KCTA-2021-0308

접 수 일 자 : 2021년 05월 27일

의뢰인 : 김 해 원

성적서이용목적 : 제출용

업체명 : (주)이산

주 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 121

시 료 명 : 콘크리트 분말

- 결 과 -

연번	구분	시험 항목	단위	시험 방법	시험 검사결과
1	계남고가교 바닥판 하면 S1	①	염화물 함량	KS F 2713:2017	0.0107
			환산 염화물함량		0.242
		②	염화물 함량		0.0084
			환산 염화물함량		0.189
		③	염화물 함량		0.0076
			환산 염화물함량		0.171
2	계남고가교 교대 A1	①	염화물 함량		0.0269
			환산 염화물함량		0.608
		②	염화물 함량		0.0234
			환산 염화물함량		0.529
		③	염화물 함량		0.0138
			환산 염화물함량		0.313
3	계남고가교 교각 P4	①	염화물 함량		0.0153
			환산 염화물함량		0.347
		②	염화물 함량		0.0136
			환산 염화물함량		0.307
		③	염화물 함량		0.0117
			환산 염화물함량		0.264

*본 성적서는 일반 시험의뢰 규정에 따라 발급된 성적서임.

[비 고]

1. 용역명 : 계남고가교 정밀안전진단
2. 채취장소 : 계남고가교(경기도 부천시 원미구 중3동) (채취일 : 2021-05-20)
3. 시료채취자 : (주)이산 김 해 원
4. 입회자 : (주)이산 윤 중 현
5. 발주자 : 부천시 도로사업단 도로관리과

-끝-

작성 자	김 두 렬	기술책임자	박 준 형
성 명		성 명	

- 비고
1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 원본(재발행본 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.
 4. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 □ 관련이 있습니다. / ■ 관련이 없습니다.

2021년 06월 11일

케이씨티시험연구원

전화번호 : 041)583-7890

팩스번호 : 041)583-7891

주 소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 위례성로 1898-35