

[등원육교] 결과표

부재의 분류		상부구조				2차부재		기타부재								받침		하부구조				내구성 요소							
번호	구조형식	바닥판		거더		가로보		포장		배수		난간연석		신축이음		교량받침		교대/교각		기초		탄산화(상부)		탄산화(하부)		염화물(상부)		염화물(하부)	
S1/A1	STB	b	0.20	b	0.20	a	0.10	b	0.20	c	0.40	c	0.40	c	0.40	b	0.20	b	0.20	q	0.00	a	0.10	x	-	x	-	b	0.20
S2/P1	STB	b	0.20	c	0.40	a	0.10	c	0.40	c	0.40	c	0.40	x	-	b	0.20	a	0.10	q	0.00	x	-	a	0.10	x	-	x	-
S3/P2	STB	b	0.20	b	0.20	a	0.10	c	0.40	c	0.40	c	0.40	x	-	c	0.40	a	0.10	q	0.00	x	-	x	-	b	0.20	x	-
S4/P3	STB	c	0.40	b	0.20	a	0.10	c	0.40	c	0.40	c	0.40	x	-	b	0.20	b	0.20	q	0.00	a	0.10	a	0.10	x	-	b	0.20
S5/P4	STB	a	0.10	b	0.20	a	0.10	c	0.40	c	0.40	c	0.40	x	-	b	0.20	b	0.20	q	0.00	a	0.10	a	0.10	x	-	x	-
A2	STB													c	0.40	c	0.40	c	0.40	q	0.00			a	0.10			x	-
평균		0.220		0.240		0.100		0.360		0.400		0.400		0.400		0.267		0.200		0.000		0.100		0.100		0.200		0.200	
가중치		18		20		5		7		3		2		9		9		13		7		2		2		2		1	
(평균X가중치)/가중치합		0.040		0.048		0.005		0.025		0.012		0.008		0.036		0.024		0.026		0.000		0.002		0.002		0.004		0.002	
1. 환산결함도 점수 =																												0.234	
2. 상태평가 결과 =																												B	